

Pročišćavanje otpadnih voda



U pogonu za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda Moslavine d.o.o. u Kutini na godinu se obradi i pročisti od 2 do 2,5 mln. m³ komunalnih otpadnih voda. "Kapacitet je 220 l/s, ali u projektu se obrađuje 40 l/s. Kanalizacijski sustav u užem području Grada Kutine mješovitog je tipa. U njega se skupljaju sanitarnе, fekalne otpadne vode i oborinske vode. U sušnim godinama obradi se 1,2 mln m³ otpadnih voda, u kišnim godinama i do 4 mln m³.", objašnjava Ivica Mihaljević, voditelj pogona.

U postupku obrade otpadne vode na početku procesa na tzv. grubim rešetkama ispred pužne crpke izdvaja se krupni otpad. Pužne crpke podižu otpadnu vodu kako bi u pogonu slobodnim padom prolazila kroz filtriranje i čišćenje. Na finim rešetkama izdvaja se preostali krupni otpad i mulj, koji se odvozi na komunalnu deponiju.



ČPP Jesu li organizirana dežurstva za hitne slučajeve? Moslavina d.o.o. nadležna je za održavanje sustava javne odvodnje do tzv. revisionog okna. Za održavanje kanalizacije na privatnim, obiteljskim objektima i u zgradama, građani mogu birati usluge obrtnika i Moslavine d.o.o. Za intervencije u sustavu javne odvodnje na javnim površinama građani mogu pomoći potražiti u Dežurnoj službi kanalizacije na tel. br. 682-934 ili gsm 098-321-668. Za kvarove i intervencije u sustavu javnog vodovoda molimo građane za dojavu na br. tel. 691-426.

Završna obrada obavlja se u pjeskolovu i mastolovu.

U razdjelnom objektu sa strojarnicom i dva kanala voda se aerira (miješa sa zrakom) i iz nje se izdvajaju pijesak i masnoće koje se vežu na kisik. Izbistrena voda se ispušta u recipijent, lateralni kanal Kutina – Ilova.

Čuvamo prirodu i okoliš. Ph pročišćene vode je 7,5. Ph pitke vode je 7. U kanalizacijskom sustavu nema velikih onečišćivača. Industrijske otpadne vode iz Petrokemije u zasebnom su sustavu pročišćavanja. Otpadne vode kontroliraju se na ulazu i izlazu iz uređaja jednom mjesечно na sadržaj ukupnih ulja, masti, biološke i kemijске potrošnje kisika i suspendirane tvari.

Moslavina d.o.o. pruža usluge i građanima koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje. Za pražnjenje septičkih jama građani mogu koristiti uslugu traktorske cisterne (tzv. fekalke) i kamiona. Za pročišćavanje cjevovoda i okana, te pražnjenje sabirnih okana građani mogu koristiti uslugu specijaliziranog kamiona.

Cijena pražnjena ili čišćenja specijalnim kamionom (5m³) je 524,07 (uključen PDV) po stvarno utrošenom satu rada. Za pražnjenje se za Kutinu obavezno naplaćuje 1h, za B. Jaragu i Popovaču 1,5h, a za Veliku Ludinu 2h.



IZVOD IZ CJENIKA

za korištenje usluge pražnjena septičke jame i prijevoza traktorskog cisternom (3.5 m³), uključen PDV

Banova Jaruga	503,96 kn	Mikleuška	604,75 kn
Čaire	604,75 kn	Okoli	967,60 kn
Donja Gračenica	443,48 kn	Pakračka Poljana	705,54 kn
Donja Vlahinička	705,54 kn	Popovača	604,75 kn
Gojlo	403,17 kn	Repušnica	302,37 kn
Grabrov Potok	668,78 kn	Selište	607,75 kn
Husain	302,37 kn	Stružec	665,23 kn
Ilova	362,85 kn	Stupovača	383,82 kn
Kutina	201,58 kn	Velika Ludina	967,60 kn
Kutinska Slatina	302,37 kn	Voloder	463,63 kn

Cijene usluga za sva mjesta i na in korištenja usluga građani mogu saznati pozivom na tel. br. 044 691 420.

500 kn je cijena priključne naknade sustav javne odvodnje na području Grada Kutine. Cijena je snižena za 75%, odnosno sa 2000 kn smanjena je na 500 kn. Priključkom na kanalizaciju smanjuje se negativni utjecaj na okoliš, ostvaruju se uštede i poboljšava se kvaliteta življenja.

* **ČPP** - često postavljena pitanja potrošača i korisnika usluga na e-mail adresu:
potrosaci@moslavina-kutina.hr